

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 т.42-39-04 ф.42-10-84 E-mail: emercom@kamfire.iks.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть-Большерецкому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

684100; Камчатский край Усть-Большерецкий район с. Усть-Большерецк ул. Калининская б.,
E-mail: ub_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Запорожская начальная школа-детский сад № 9*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Розумей В.П.*

Отделение надзорной деятельности № 7
и профилактической работы по

Усть-Большерецкому
муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 21 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.
« 01 » марта 2019 г. по 12 ч 30 мин. « 01 » марта 2019 г. ✓

проведена проверка

*Государственный инспектор Усть-Большерецкого района по пожарному надзору
Нестеренко Игорь Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Запорожская начальная школа-детский сад № 9 с. Запорожье, ул. Колхозная, 5.*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система пожарной сигнализации не дублирует подачу сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст.83, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2020г.	
2.	Здание школы не оборудовано голосовой системой оповещения и эвакуации людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14 таблица 3 НПБ 110-03; п. 7, таблица 2, пп. 4, СП-3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ.	01.03.2020г	
3.	Дверь электрощитовой класса Ф-5.1 функциональной пожарной опасности расположенная на первом этаже, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2, МДС 21-01.98 Раздел III п. 4.1	01.03.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2020 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Усть-Большерецкого района
по пожарному надзору Нестеренко Игорь Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2019г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ *(Handwritten signature)*
(подпись)

Директор МБОУ ЗНШ –ДС №9
Литвиненко Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: 8(4152)23-99-99