

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Камчатскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 т.42-39-04 ф.42-10-84 E-mail: emercom@kamfire.iks.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Усть-Большерецкому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

684100; Камчатский край Усть-Большерецкий район с. Усть-Большерецк ул. Калининская 6.,  
**E-mail: ub\_ond@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Запорожская начальная школа-детский сад № 9*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Розумей В.П.*

Отделение надзорной деятельности № 8  
и профилактической работы по

Усть-Большерецкому  
муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 21 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.

« 01 » марта 2019 г. по 12 ч 30 мин. « 01 » марта 2019 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Усть-Большерецкого района по пожарному надзору  
Нестеренко Игорь Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение*

*Запорожская начальная школа-детский сад № 9 с. Запорожье, ул. Центральная, д.21/1.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система пожарной сигнализации не дублирует подачу сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст.83, п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2020г.	
2.	Дверь электрощитовой класса Ф-5.1 функциональной пожарной опасности расположенная на первом этаже, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2, МДС 21-01.98 Раздел III п. 4.1	01.03.2020г	
3.	Руководитель организации не обеспечил обозначение указателями направления движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения.	п.55 (Правила противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, вступивших в силу 15 мая 2012 года)	01.03.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;



руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2020 г.  
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Усть-Большерецкого района  
по пожарному надзору Нестеренко Игорь Сергеевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2019г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

√   
(подпись)

Директор МБОУ ЗНШ –ДС №9  
Литвиненко Е.Д.  
(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия: 8(4152)23-99-99**